

Sachverständigenbüro Flechner GbR

Matthias Langner / Heiko Warrings



Sachverständigenbüro Flechner GbR, Olympiastraße 1, 26419 Schortens

Gemeinde Hinte
Brückstraße 11a
26759 Hinte

Elektrotechnik
Gutachtenerstattung
Abnahmen
Elektrotechnische Revision
Beratung

✉ Olympiastraße 1
26419 Schortens

☎ 04421 - 31021
04421 - 34557
✉ info@sv-flechner.de
www.sv-flechner.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
Wa-BMA-2018-04-16-001

Telefon, Name
04421-31021, Warrings/ Pa

Datum
23.04.2018

Prüfbescheinigung

Objektnummer:	
Anlagenstandort:	Haupt- und Realschule HRS Hinte
	Cirkwehmer Straße 17
	26759 Hinte
Art der Anlage	Brandmeldeanlage, einschl. deren Sicherheitsstromversorgung
Datum der Prüfung	16.04.2018
Prüfart:	<input type="checkbox"/> Prüfung vor erster Inbetriebnahme <input type="checkbox"/> Prüfung nach wesentlicher Änderung <input checked="" type="checkbox"/> wiederkehrende Prüfung <input type="checkbox"/> Prüfung nach Mängelbeseitigung <input type="checkbox"/> Teilprüfung
Prüfergebnis	Die Betriebssicherheit und Wirksamkeit konnte nicht festgestellt werden
Mängelbewertung	Es wurden wesentliche Mängel festgestellt.
Mängelbeseitigung	Unverzüglich (Mängelbeseitigungsanzeige bis zum 31.05.2018)
Nachprüfung	Erforderlich
Nächste Prüfung	04.2021
Weiterbetrieb:	<input type="checkbox"/> Weiterbetrieb zulässig <input type="checkbox"/> Weiterbetrieb bis zum Ablauf der Frist für die Mängelbeseitigung zulässig <input checked="" type="checkbox"/> Weiterbetrieb nicht zulässig

Heiko Warrings

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Warrings
Bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger
nach §2 BauSVO Niedersachsen



Sachverständigenbüro Flechner GbR

Matthias Langner / Heiko Warrings



Sachverständigenbüro Flechner GbR, Olympiastraße 1, 26419 Schortens

Gemeinde Hinte
Brückstraße 11a
26759 Hinte

**Elektrotechnik
Gutachtenerstattung
Abnahmen
Elektrotechnische Revision
Beratung**

✉ Olympiastraße 1
26419 Schortens
☎ 04421 - 31021
04421 - 34557
✉ info@sv-flechner.de
www.sv-flechner.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom


Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
Wa-VDE0100-VDE0108-2018-04-16-001

Telefon, Name
04421-31021, Warrings/ Pa

Datum
23.04.2018

Prüfbescheinigung

Objektnummer:	20336-001-01	
Anlagenstandort:	Haupt- und Realschule HRS Hinte	
	Cirkwehrumer Straße 17	
	26759	Hinte
Art der Anlage	Elektrische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung einschl. deren Sicherheitsstromversorgung	
Datum der Prüfung	16.04.2018	
Prüfart:	<input type="checkbox"/>	Prüfung vor erster Inbetriebnahme
	<input type="checkbox"/>	Prüfung nach wesentlicher Änderung
	<input checked="" type="checkbox"/>	wiederkehrende Prüfung
	<input type="checkbox"/>	Prüfung nach Mängelbeseitigung
	<input type="checkbox"/>	Teilprüfung
Prüfergebnis	Die Anlage ist nur eingeschränkt betriebssicher und wirksam	
Mängelbewertung	Es wurden wesentliche Mängel festgestellt	
Mängelbeseitigung	Unverzüglich (Mängelbeseitigungsanzeige bis zum 31.05.2018)	
Nachprüfung	Erforderlich	
Nächste Prüfung	04.2021	
Weiterbetrieb:	<input type="checkbox"/>	Weiterbetrieb zulässig
	<input checked="" type="checkbox"/>	Weiterbetrieb bis zum Ablauf der Frist für die Mängelbeseitigung zulässig
	<input type="checkbox"/>	Weiterbetrieb nicht zulässig


Dipl.-Ing. (FH) Heiko Warrings
Baufachlich anerkannter Sachverständiger
nach §2 BauSVO Niedersachsen

